



## Техническое задание

350072, г. Краснодар,  
ул. Солнечная, 15/5  
тел/факс: (861) 210-98-10  
www.magnit-info.ru  
info@magnit.ru

### Сетевой фильтр 5м, 5 розеток, евровилка 220V

Регистрационный номер из 1С: № ТЗ\_ОТС\_107/20 от 18.07.2024

Срок действия: 3 года.

**Функциональное предназначение:** Предназначен для защиты электрооборудования от резких скачков напряжения, так же является удлинителем и разветвителем.

#### Объекты, на которых используется оборудование:

Магазин Магнит	Да
Магнит Косметик	Да
Магнит Аптека	Да
Магнит Семейный	Да
Магнит ОПТ	Да
Распределительный центр	Да
Автотранспортное предприятие	Да
Офисы (ГК, Округа, Филиалы)	Да

#### Требования:

1. Вилка (вход питания) — СЕЕ 7/7
2. Длина шнура — не менее 5 м
3. Тип розеток — Schuko (CEE 7/7)
4. Количество розеток — не менее 5 шт.
5. Номинальное напряжение — 220 В / 50 Гц
6. Суммарная мощность нагрузки — не менее 2200 Вт
7. Ток нагрузки (при 220 В) — не менее 10 А
8. Максимальная энергия импульса — не менее 90 Дж
9. Минимальное сечение проводника — 0,75 мм
10. Материал корпуса — негорючий пластик
11. Наличие автоматического предохранителя — обязательно
12. Защита от короткого замыкания — обязательно
13. Кнопка включения / выключения — обязательно
14. Световая индикация состояния — обязательно

#### Ответственные за согласование:

Подразделение	Ф.И.О.	Пункты для согласования
Департамент сопровождения ИТ Управление по сопровождению информационных систем офисов	Цой В.Ю.	Все
Управление по ИТ-сопровождению регионов	Шаранов Д.С.	п.1-14
Департамент по некоммерческим закупкам Отдел сопровождения категории ИТ оборудование/ПО и персонала	Власюк И.А.	Все